



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(УНДиПР МЧС РОССИИ)

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ДУБОВСКОМУ РАЙОНУ

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

ул. Садовая, д. 109А, с. Дубовское, Дубовский район, Ростовская область, 347410

Телефоны: 8 (86377) 5-11-96, E-mail: 50gpn_rnd@mail.ru

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области (863) 234-41-00

Телефон доверия Южного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (863) 240-66-10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 130-29/2021/3

по делу об административном правонарушении

«21» декабря 2021 г.

с. Дубовское

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, ВрИю начальника ОНД и ПР по Дубовскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Федотов Дмитрий Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, находясь в служебном кабинете ОНД и ПР по Дубовскому району расположенном по адресу: РО, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, д. 109А, рассмотрев дело об административном правонарушении № 130-29/2021/1, от 10.12.2021 г., на юридическое лицо:

1. Полное наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Морячок»
2. Юридический адрес, тел. (факс): Ростовская область, Дубовский район, ст. Жуковская, ул. Ленина 5 "а".
3. Фактический адрес: Ростовская область, Дубовский район, ст. Жуковская, ул. Ленина 5 "а".
4. ИНН: 6108005661
5. Основной государственный регистрационный номер: 1026100854229
6. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция ФНС России №9 по Ростовской области
7. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета: отделение Ростов-на-Дону р/сч: 32303234643606130005800
8. ФИО законного представителя юридического лица: Губаль Анна Николаевна
9. Дата и место рождения: 07.10.1961г.р, Ростовская обл., Дубовский р-н, ст. Жуковская
10. Адрес места жительства: Ростовская обл., Дубовский р-н, ст. Жуковская, ул. Коммунистическая, д.8, кв.2
11. Занимаемая должность: заведующий МБДОУ детский сад №7 «Морячок»
12. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Приказ о назначении на должность №466 от 16.11.1983г.
13. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт: 60 06 № 785582, выдан ОВД Дубовского р-на Ростовской области
14. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: ранее по ст.20.4 КоАП РФ к административной ответственности не привлекалось

привлекаемого к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Дело рассмотрено с участием законного представителя Губаль Анна Николаевна, которой на основании пункта 5 части 1 ст. 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.51 Конституции РФ, статьей 25.4 (ст.25.5) (КоАП РФ), отводов, ходатайств и заявлений не поступило.

У С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения детский сад №7 «Морячок», как установлено в период проведения плановой выездной проверки с "29" ноября 2021 г. 10 ч. 00 м. по 10 ч. 00 м. "10" декабря 2021г., проведенной ВрИю начальника ОНД и ПР по Дубовскому району УНДиПР ГУ МЧС России по РО лейтенантом внутренней службы Федотовым Д. А., в помещениях здания и на территории, МБДОУ детского сада №7 «Морячок» расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район, ст. Жуковская, ул. Ленина 5 "а", нарушило Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме», а также иные нормативные документы по пожарной безопасности, а именно:

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования юридического лица, адрес; существо нарушения, в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта, последствия происшедшего события, размер ущерба; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (постав-щиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54.
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 30.
3.	На объекте защиты лампы эвакуационного освещения расположенные в коридорах находятся в неисправном состоянии.	п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)

4.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)
----	--	---

Наличие вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности подтверждается протоколом об административном правонарушении от 10.12.2021 № 130-29/2021/1 имеющимся в материалах дела.

На основании ст. 1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности. Правила противопожарного режима относятся к нормативным документам по пожарной безопасности. Под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Юридическое лицо – МБДОУ детский сад №9 «Теремок» уполномочено пользоваться имуществом.

Таким образом, юридическое лицо – МБДОУ детский сад №7 «Морячок», совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, т.е. нарушение требований пожарной безопасности.

Законный представитель юридического лица – МБДОУ детского сада №7 «Морячок» была ознакомлена с протоколом об административном правонарушении, претензий не имела.

Юридическое лицо – МБДОУ детский сад №7 «Морячок», к административной ответственности за совершенные правонарушения привлекается впервые. Согласно части 2 статьи 3.4 КоАП России предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. Доказательств возникновения последствий в виде вреда или угрозы причинения вреда жизни или здоровью работников, имущественного ущерба не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 23.34, пунктом 1 части 1 статьи 29.9, статьёй 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада №7 «Морячок» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России, и назначить административное наказание в виде предупреждения.

2. О принятом решении уведомить законного представителя юридического лица – МБДОУ детского сада №7 «Морячок» Губаль Анну Николаевну

3. Объявить законному представителю юридического лица – МБДОУ детского сада №7 «Морячок» Губаль Анну Николаевну, что в соответствии с частями 1, 2 статьи 30.1 КоАП России настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или (и) в городской (районный) суд по месту рассмотрения дела. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, в соответствии со статьей 30.3 КоАП России настоящее постановление вступает в силу - не позднее десяти суток со дня вручения или получения постановления, а в случае обжалования или опротестования постановления не позднее десяти суток со дня вынесения решения об оставлении жалобы без удовлетворения.

ВрИю главного государственного инспектора
Дубовского района
по пожарному надзору Федотов Д.А.



Постановление мне объявлено, копию постановления получил Губаль «21» 12 2021

Губаль АН